

換気設備に関する注意事項

住宅内の換気設備（24時間換気システム）は、**建築基準法**の換気設備として設置されています。

換気扇本体（パネルタイプ）にスイッチがありますが換気設備は、**常時運転が基本**ですので**運転を止めないで下さい**。

風雨の激しいときは

- 1・一時的に運転を停止して下さい。
- 1・パネルを開けたときは本体スイッチを「入」にし、パネルを閉じたときには「切」にして下さい。

- * 居室等にある換気設備は、室内に空気を取り入れる給気ファンです。洗面所・トイレ・ホール等にある換気設備は、室内の空気を外に出す排気ファンですので**常時運転**を基本として下さい。
- * 人が呼吸をしたり、火を燃やしたりしますと、酸素を消費し二酸化炭素が発生します。酸素が不足しますと人体に悪影響をおよぼします。特にガス器具などによる酸素不足は、不完全燃焼をまねき、人体に非常に有害な一酸化炭素が発生し、中毒などの事故の危険もあります。火を使う場合は、必ずキッチン等の換気扇を回して下さい。24時間換気システムは火を使う場合の計算に基づいていません。24時間換気システムだけに頼らず、窓を1時間に1回開けるなど十分な換気を行なって下さい。キッチンにある丸い給気口を閉めたままにしたり家具などでふさぐような事はしないで下さい。
- * 24時間換気システムの使いかた・お手入れのしかた・その他に付きましては東芝換気扇(パイプ用)パネルタイプの取扱説明書をお読み下さい。

ご不明な点がございましたら、当社にご連絡下さい。